



Nr pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. (m ²)	tw
201	KORYTARZ	5,57	+16°C
202	POKÓJ KIEROWNIKA	13,30	+20°C
203	POKÓJ PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO	13,00	+20°C
204	POKÓJ KONSULTANTA TELEFONICZNEGO	8,10	+20°C
205	KORYTARZ	4,90	+18°C
206	WC DAMSKIE I NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9,30	+20°C
207	POKÓJ DO ZAJĘĆ GRUPOWYCH	50,00	+20°C
208	KORYTARZ	42,60	+16°C
209	POKÓJ PRAC. SOCJALNEGO	12,80	+20°C
210	POKÓJ PEDAGOGA	10,00	+20°C

Nr pom.	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. (m ²)	tw
211	POKÓJ NARAD I DYŻURU PRAWNIKA	13,70	+20°C
212	POKÓJ PSYCHOLOGA	14,70	+20°C
213	POKÓJ WYPOCZYWKU, RELAKSU DLA DZIECI	9,90	+20°C
214	WC PERSONELU	4,50	+20°C
215	WC MĘSKIE	7,00	+20°C
216	POCZEKALNIA	8,00	+18°C
217	KORYTARZ	4,60	+18°C
218	MIESZKANIE nr 1	32,10	+20°C
219	MIESZKANIE nr 2	34,70	+20°C
K1	KLATKA SCHODOWA	24,20	+16°C
K2	KLATKA SCHODOWA	16,30	+16°C

UWAGA:

1. Przewody czynnika chłodniczego R32 wykonać z miedzi chłodniczej.
2. Przewody skroplin wykonać z PVC-U.
3. Przewody skroplin prowadzić ze spadkiem min. 1%.

Nazwa i adres inwestycji:	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku Ośrodka Wsparcia przy ul. Kołtątaja 64 w Puławach.		
INSTALACJE SANITARNE			
RZUT PIĘTRA - Instalacja klimatyzacji			
Opracował:	mgr inż. Jacek Madej	Skala:	1:100
Rys. nr:	K3	Data:	